Α/Α	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
Α1	ΚΑΜΑΡΙΝΙ 2 ΑΤΟΜΩΝ
Α2	ΚΑΜΑΡΙΝΙ 6 ΑΤΟΜΩΝ
Α3	ΚΑΜΑΡΙΝΙ 6 ΑΤΟΜΩΝ
Α4	ΣΚΗΝΗ
Α5	ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΩΝ
Α6	ΦΟΥΑΓΙΕ
Α7	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ-ΠΡΟΒΑΛΑΜΟΣ
Α8	ΦΟΥΑΓΙΕ
Α9	BAR
Α9α	ΑΠΟΘΗΚΗ BAR
Α10	ΚΑΜΑΡΙΝΙ 1 ΑΤΟΜΟΥ
Α11	ΚΑΜΑΡΙΝΙ 1 ΑΤΟΜΟΥ
Α12	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Α13	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Α14	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ
Α15	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ
Α16	ΜΕΤΑΜΦΑΣΤΕΣ
Α17	ΜΕΤΑΜΦΑΣΤΕΣ
Α18	ΑΠΟΘΗΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΚΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

+5.80

+5.80 / +5.65

+5.80 / +5.72

+5.80

+7.13

+5.70

+6.80

+4.96

+5.70

+4.96

+5.80

+5.80

PIT

ΑΠΟ DIMMERS:
- 22 ΝΥΥ 3x2.5mm2
- 5 ΝΥΥ 3x10mm2
- 1 ΝΥΥ 5x10mm2
- 1 ΚΑΛΩΔΙΟ DMX

ΚΑΒΕΤΕΣ ΣΚΑΡΑ 20x8cm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ:
- 20 CEE-17 3x16A
- 5 CEE-17 3x32A
- 2 CEE-17 3x16A (ON/OFF)
- 1 CEE-17 5x32A
- 1 ΛΗΨΗ DMX

ΚΑΒΕΤΕΣ ΣΚΑΡΑ 30x8cm

30x8cm

ΑΠΟ DIMMERS:
- 22 ΝΥΥ 3x2.5mm2
- 5 ΝΥΥ 3x10mm2
- 1 ΝΥΥ 5x10mm2
- 1 ΚΑΛΩΔΙΟ DMX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ:
- 20 CEE-17 3x16A
- 5 CEE-17 3x32A
- 2 CEE-17 3x16A (ON/OFF)
- 1 CEE-17 5x32A
- 1 ΛΗΨΗ DMX

ΑΠΟ DIMMERS:
- 22 ΝΥΥ 3x2.5mm2
- 5 ΝΥΥ 3x10mm2
- 1 ΝΥΥ 5x10mm2
- 1 ΚΑΛΩΔΙΟ DMX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ:
- 20 CEE-17 3x16A
- 5 CEE-17 3x32A
- 2 CEE-17 3x16A (ON/OFF)
- 1 CEE-17 5x32A
- 1 ΛΗΨΗ DMX

ΚΑΒΕΤΕΣ ΣΚΑΡΑ 20x8cm

ΑΠΟ DIMMERS:
- 22 ΝΥΥ 3x2.5mm2
- 5 ΝΥΥ 3x10mm2
- 1 ΝΥΥ 5x10mm2
- 1 ΚΑΛΩΔΙΟ DMX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ:
- 20 CEE-17 3x16A
- 5 CEE-17 3x32A
- 2 CEE-17 3x16A (ON/OFF)
- 1 CEE-17 5x32A
- 1 ΛΗΨΗ DMX

Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
1
2
3
4
5
6
7
8

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1η
2η
3η

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ –
– ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΟΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΚΟΥΜΟΥΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ		ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜ.	1: 50	ΣΤΑΘΜΗ	ΚΤΙΡ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΗΜΕΡ. 09-05-2007
ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ)			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΘ1

μελετητες	
οργανωτικονομική μελέτη	Κ. ΣΚΡΟΤΟΠΕΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
στατική μελέτη	ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΡΓΘΩΝ
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη	ΗΛΜΜΕ Ε.Ε
Ακουστική μελέτη	ΤΣΙΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ξενοδοχειακός Ακουστική μελέτη	Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Stage and Studio Contracting Co LTD

ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 093712908
ΑΓ. ΓΝΑΤΙΟΥ 12 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 42
ΤΗΛ/ΝΑ: 9934485 – 9934814 – FAX: 9989906
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΦΙΛΟΔΑΜΟΥ 28 – ΝΑΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ/ΝΑ: 9995680 FAX: 9944028