



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΧΑΛΥΒΟΣΩΔΗΝΑΣ ΚΑΤΑ prEN 10255
	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 288-1
	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (BANA)
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΣΗ
	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ
	BUTTON ΑΠΟΚΟΠΗΣ
	BUTTON ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
	ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ
	ΤΑΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗΣ
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
	ΓΕΙΩΣΗ
	ΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ
	ΔΙΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (GAS TRAIN)
	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΑΥΣΕΩΣ, GHP AXG PT10D1-N, ΤΥΠΟΥ B53, ΠΑΡΟΧΗΣ 6m³/h ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ S3,7kW
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
1. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΣΩΔΗΝΕΣ ΚΑΤΑ prEN 10255 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 288-1.	
2. ΟΙ ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.	
3. Η ΠΑΡΑΤΟΓΗ ΣΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ.	
4. Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.	

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1η			
2η			
3η			
ΑΝΑΔΟΧΟΣ			
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			
ΕΡΓΟ			
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)			
ΘΕΣΗ			
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΥΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 808Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΗ			
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1	2	3	4
ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ		ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΩΔ.	1: 100	ΣΤΑΘΜΗ	ΚΤΡ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ		ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΗΜΕΡ. 09-05-2007
ΜΕΛΕΤΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	1
ΜΕΛΕΤΗ			
ΜΕΛΕΤΗ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Φ.Μ. 093712808 Α.Γ. ΓΝΑΤΟΥ 12 – Α.Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 42 ΤΗΛ/ΝΩ. 9934485 – 9934814 – FAX 9969906 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΦΙΛΟΧΩΔΟΥ 28 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ/ΝΩ. 9989880 FAX: 9948029		Κ. ΣΚΟΡΤΣΙΛΑΟΣ ssm ΣΥΜΠΡΑΤΕΙ ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΠΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΑΜΗΣ Ε.Ε. ΤΙΜΟΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Stage and Studio Contracting Co LTD	